

Chorzów, dnia 29 luty 2012

### **Pytania do zamawiającego**

Dotyczy: „Dobudowa zewnętrznego szybu dźwigowego do transportu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie ul. Hajducka 22”. Przetarg nieograniczony 57980 – 2012.

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla dobudowy zewnętrznego szybu dźwigowego dla transportu osób na wózkach inwalidzkich:

#### **Pytanie nr 1**

Dźwig zaprojektowany dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie nie zapewni możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Kabina dźwigu z wejściem pod kątem 90<sup>0</sup> musi mieć wymiary wewnętrzne min. 1400 x 1400 mm dla umożliwienia wjazdu wózkiem na każdej kondygnacji oraz dokonania obrotu.

#### **Odpowiedź:**

Informuję, iż: w opisie technicznym nastąpił błąd – winno być kabina nieprzelotowa, szer. x głęb. x wys. 1100 x 1400 x 2100 (mm)